

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г.о. ЧАПАЕВСК

(446100, г.о. Чапаевск, ул. Красноармейская, д. 1; тел. 8(846)2-08-91)

Предписание № 81/1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа № 8 г.о. Чапаевск Самарской
области

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности г.о. Чапаевск Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора г.о. Чапаевск по пожарному надзору) Чернышева Владимира Владимировича № 81 от 12.05.2014 года, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 20.05.2014 г. по 11 ч. 00 мин. 26.05.2014 г. проведена проверка Инспектором отдела надзорной деятельности г.о. Чапаевск управления надзорной деятельности (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку) Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Чапаевск по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Кузьминой Светланой Юрьевной Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения (наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) Самарской области средней общеобразовательной школы №8 г.о. Чапаевск Самарской области, расположенного по адресу: г.о. Чапаевск ул. Советская, д.56

совместно с директором ГБОУ Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 г.о. Чапаевск Самарской области Залапиной Мариной Юрьевной (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель не обеспечил периодичность осмотра огнетушителей.	п. 478 ППР РФ от 25 апреля 2012г. №390 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также	31.08.2014г.	

	своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. СП 9.13130.2009 п. 4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подход к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (срок) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности г.о. Чапаевск управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Чапаевск пожарному надзору Кузьмина Светлана Юрьевна

«16» мая 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

Залпина

Директор ГБОУ Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 г.о. Чапаевск Самарской области Залпина Марина Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«16» мая 2014 г.